



COMUNE DI VILLAPIANA
(Provincia di Cosenza)
Ufficio Tecnico

Prot. N. 7204
del 09/07/2018

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Viale dell'Oceano Indiano, 13
00144 **ROMA**

Alla Ditta Imperio Lorenzo
Impianti carburanti TAMOIL Italia s.p.a.
via S.S. 106 Km.357+160, snc
87076 Villapiana (cs)

OGGETTO: Autorizzazione Prot. n. 4790 del 14/05/2018 allo scarico in pubblica fogna, Impianto Carburanti Tamoil Italia S.P.A. - Integrazioni

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la richiesta in data 11/04/2018 - Prot. n. 3692, presentata dal Sig. Imperio Lorenzo nato a Terranova di Pollino (PZ) il 06/03/1968 C.F. MPRLNZ68C06L126M, in qualità di gestore dell'Impianto Carburanti Tamoil Italia S.P.A., con la quale chiede la Voltura dell'Autorizzazione allo scarico Prot. 1977 del 23/03/2015;
VISTA la nota Prot. 3821 del 16/04/2018 di trasmissione pratica SUAP n.299 del 11/04/2018 del responsabile Suap - Istanza di Autorizzazione unica Ambientale (AUA);

VISTI:

- il D.Lgs 03.04.2006, n.152, e s.m.i. recante norme in materia Ambientale;
- la Legge Regionale n.10 del 03.10.1977 recante " Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Il D.P.R. 13/03/2013 n.59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Vista la propria Autorizzazione Prot. n. 4790 del 14/05/2018

INTEGRA

la stessa con le seguenti prescrizioni:

- ✓ Lo sbocco della condotta privata dovrà essere dotato di idonea valvola di non ritorno;
- ✓ dovrà essere prodotta entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento stesso, idonea certificazione, rilasciata dall'Arpacal, settore Chimico, competente per territorio, dalla quale si rilevi la rispondenza dello scarico ai valori limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 e S.M.I. (ovvero a quelli previsti dalla tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 se trattasi di scarico contenete le sostanze di cui alle citate tabelle), oppure per non perdere l'efficacia della stessa, dovrà essere dimostrata la comprovata richiesta all'Arpacal di idonea certificazione.
- ✓ dovrà essere costantemente assicurata l'accessibilità al punto assunto per il campionamento ed il controllo degli scarichi;
- ✓ lo scarico dovrà essere adeguato tempestivamente a tutte le prescrizioni che la Regione o le altre Autorità competenti dovessero in futuro impartire;
- ✓ lo scarico dovrà sempre e comunque rispettare i valori limite di emissioni indicati nella tabella 3 dell'allegato 5; (per i cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 i limiti sono quelli indicati nella medesima tabella 3/A mentre per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 i limiti da rispettare sono quelli ivi indicati);
- ✓ eventuali rifiuti, sia allo stato liquido che solido. Non costituiti di acque di scarico, prodotti dalle attività in esercizio nello stabilimento in questione o in altro luogo, non potranno essere in nessun caso miscelati alle acque di scarico medesime, ed essere gestiti pertanto secondo la disciplina prevista dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i..

La mancata ottemperanza di una sola delle prescrizioni sopra elencate comporterà inevitabilmente la sospensione del presente provvedimento e conseguentemente l'interruzione dello scarico.

La violazione delle disposizioni vigenti in materia comporterà per il titolare dello scarico l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs n.152/06 e s.m.i..

Il presente provvedimento è valido per quindici anni decorrenti dal suo rilascio.

Sei mesi prima della sua scadenza, con apposita istanza, da inoltrare tramite SUAP, correlata dalla documentazione aggiornata di cui all'art.4, comma 1, del DPR 59/2013, ne deve essere esplicitamente chiesto il rinnovo, in caso contrario, decorso il periodo di validità dell'Autorizzazione, lo scarico, se mantenuto, sarà considerato abusivo.

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Villapiana li 09/07/2018



IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Settore Urbanistica e Demanio
(Arch. Mario SEVERINI)